

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र / निरीक्षण आख्या

प्रमाणित किया जाता है, कि पुहना-इकबालपुर-झबरेडा-गुरुकुल नारसन राज्य मार्ग संख्या-28 के कि०मी० 15.00 में सैयल पब्लिक स्कूल, झबरेडा जिला हरिद्वार का निर्माण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.06.2024 को विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, भवन का निर्माण भूमितल को सम्मिलित करते हुए दो मंजिलों में किया गया है। भवन का डिजाईन/ड्राईंग इं० एस०पी० अतरकर, 46, सोलानी पुरम रूडकी द्वारा किया गया है। भवन के स्थलीय निरीक्षण के दौरान भवन की सुरक्षा से सम्बन्धित वांछित प्राविधान भवन निर्माण में किये गये हैं। भवन निर्माण में संरचनात्मक दृष्टि से आर.सी.सी. में प्रयुक्त IS Code 456-2000 एवं इस कार्यालय को उपलब्ध ड्राईंग के अनुरूप भवन को भूकम्प रोधी बनाये जाने हेतु IRC Code -456-1893 एवं लोड के दृष्टिगत बहुमंजिली आर.सी.सी. ईमारतों में प्रयुक्त कोड 13920-1993 इत्यादि का प्राविधान किया गया है।

अतः विद्यालय का भवन सुरक्षा की दृष्टि से मानकों के अनुरूप एवं संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि
रूडकी



Anju Arora
Principal
Royal Public School
Jhabrera (U.K.)
Aff. No.: RTE61712